Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный **№ 5.3-6800** от **31 октября 2025 г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что
передвижная
(стационарная, передвижная)

электролаборатория **Общество с ограниченной ответственностью «НПО Экосистема»**
(наименование предприятия, адрес, ИНН)
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская, д. 1.
ИНН-7743822395.

зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до 1 кВ**

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

1. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:

- **проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки;**
- **измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;**
- **измерение сопротивления заземляющих устройств;**
- **проверка устройств молниезащиты;**
- **измерение сопротивления петли «фаза - нуль» и токов к.з.;**
- **проверка действия расцепителей АВ и УЗО;**
- **измерение напряжения прикосновения и шага;**
- **испытание устройств АВР;**
- **проверка фазировки РУ и их присоединений;**
- **испытание машин постоянного и переменного тока;**
- **испытание силовых К.Л.. напряжением до 1 кВ;**
- **испытание измерительных трансформаторов тока;**

- **испытание сборных и соединительных шин;**
- **испытание конденсаторов;**
- **отыскание кабельных трасс, определение мест их повреждения;**
- **тепловизионный контроль состояния электрооборудования.**

Свидетельство выдано на основании требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н, и акта комиссии от 31.10.2025 г. № 576, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 01.09.2025 г. № ПР-210-969-о.

Срок действия свидетельства установлен до «01» ноября 2028 года.

Председатель комиссии **А.С. Ефременков**

М.П.